

Број: 404-346/2015/02

Датум: 24.07.2015.године

Комисија за јавну набавку добара - Набавка уређаја за напајање централних комуникационих уређаја - ЈН.бр. 03/15, у року предвиђеном чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, у даљем тексту: Закон), припремила је дана 24.07.2015. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

у отвореном поступку јавне набавке добара

- Набавка уређаја за напајање централних комуникационих уређаја - ЈН.бр. 03/15

Дана 23. јула 2015. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке ЈН бр 03/2015 следеће садржине:

„Prilikom obilaska mi je receno da se ne zna kada ce rekonstrukcija biti radjena i da ce mesto opreme biti tu u postojecoj Sali u postojecem obliku, otprilike mi je pokazano mesto gde se ocekuje da bude postavljen novi klima orman, a vas odgovor se poziva na projekat, uskladjivanje radova, prikaz gantograma radova koje neko drugi izvodi itd. Upotrebljeni termin je “ponudjac” a ne isporucilac, kao da u fazi ponude treba dati gantogram itd. ali na ovu temu necu vise insistirati jer je to u ovoj fazi neproduktivno.

Zeleo bih da postavim jos jedno pitanja:

1. U tehnickom zahtevu za ispravljac je trazeno da radna temperature opreme bude od – 40 do + 60 stepeni Celzijusa. Molim vas za objasnjenje zbog cega je donja granica opsega odredjena na ovom nivou s obzirom da oprema radi u kontrolisanim uslovima datacentra i da li je prihvatljiva oprema cija je radna temperature u nekom drugom opsegu „

Имајући наведени захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15), даје следеће

ОДГОВОРЕ

Централно комуникационо чвориште Наручиоца, у којем се налази сва серверска опрема, кључни комуникациони уређаји АМРЕС и до којег су доведене све међународне и највећи број међуградских и градских веза АМРЕС је смештено у сутерену анекса пословне зграде „ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ“ АД у реструктурирању, у Београду, улица



Кумановска, број 7. Наведени простор није у власништву Наручиоца, већ је одлуком Владе РС наведени простор постао власништво Републике Србије. С обзиром на то да се тренутно спроводи поступак доделе простора корисницима јавних средстава, постоји реална могућност да се чвориште Наручиоца измести на неку другу локацију. Имајући у виду ову могућност, као и чињеницу да Наручилац није власник ни климатизационог система који је инсталиран у чворишту, приликом одређивања техничких карактеристика предмета јавне набавке морала се узети у обзир и оперативна температура уређаја на коју указујете јер је сасвим извесно да ће се у скорије време чвориште Наручиоца изместити. Наручилац до тренутка расписивања предметне јавне набавке није могао добити информације о простору у који ће се измештати чвориште и да ли ће исто морати бити измештено. С обзиром да постоји велика могућност да уређаји за које се тражи напајање које је предмет јавне набавке касније не буду смештени у дата центар који ће имати контролисане услове (нити систем за грејање нити систем за хлађење), приликом дефинисања опсега имао се у виду стандард ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2 (2003-04). Предметни уређај ће се инсталирати у дата центру у Кумановској улици у којој је тренутно смештено чвориште Наручиоца, али се због могућности пресељења желело осигурати да може радити и у условима који нису контролисани.

Како би се обезбедила још већа конкуренција, прихватиће се опсег рада који је ужи од захтеваног, односно од -5 до +60, при чему ће се због значаја температурног опсега за рад уређаја уместо критеријума „најнижа понуђена цена“ увести критеријум „економски најповољнија понуда“.

Такође напомињемо да у складу са Конкурсном документацијом, припрему плана свих неопходних електро-енергетских, грађевинских, механичких и осталих радова у форми гантограма има обавезу да изради Добављач - лице коме се буде доделио уговор о јавној набавци за радове које ће он извести за потребе инсталације система, те понуђачи немају обавезу да овај документ достављају у понуди.

Имајући у виду измене конкурсне документације које су учињене овим одговором, Комисија за јавну набавку ће припремити и објавити Измене и допуне Конкурсне документације у складу са овим одговором и продужити рок за подношење понуда о чему ће се објавити обавештење у складу са Законом.

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са овим појашњењима.